

雨水利用施設設計にあたってのチェックリスト

場 所	チェック項目	チェック欄
集水面 (屋上等)	① ルーフドレンにごみ除去用の網などが設置されているか	
	② 雨以外の水（洗浄した汚水等）が流入しないように配慮されているか	
	③ 集水面積と貯留槽の容量は適正か	
集水経路	④ 屋上から貯留槽まで単独の配管になっているか (ベランダや通路の水を集水しないか)	
	⑤ 地表・路面の水を集水しないか	
沈砂槽 沈殿槽 貯留槽	⑥ 沈砂・沈殿槽の容量は十分か (合算して貯留槽の1割程度)	
	⑦ 沈砂槽→沈殿槽→雨水貯留槽の系統に問題はないか	
	⑧ 釜場（泥溜め）は設置されているか	
	⑨ 補給水（上水）の吐水口空間は確保されているか もしくは間接給水となっているか	
	⑩ 補給水の制御は、適切か	
	⑪ 流入管及びオーバーフロー管の位置（高さ）は適切か	
	⑫ オーバーフローの排水が逆流する恐れはないか (下水本管との位置関係)	
	⑬ 通気管に防虫網は設置されているか オーバーフロー管に逆流防止弁は設置されているか	
雨水利用設備	⑭ 貯留槽内の各種配管（電気・給水・排水）が 水没する恐れはないか	
	⑮ 屋上緑化に雨水を給水するようになっているか	
	⑯ 散水栓は鍵付きになっているか	
	⑰ トイレのロータンクに手洗いは設置されていないか	
	⑱ ウォシュレットには上水が使用されるようになっているか	
	⑲ 雨水利用の表示が行われているか 飲用不可の表示がなされているか	
配管	⑲ 衛生上必要な措置は行われているか(特定建築物の場合のみ)	
	⑳ 上水と雨水の配管にその旨の表示がされているか	