

## 直管型 LED 照明器具（ランプ交換）に関する安全確認チェックリスト

墨田区長 あて

	確 認 項 目	チエック	備 考
1	ソケット、電線、電源ターミナル（端子台）等に変色、硬化、ひび割れ、芯線露出などがいないか		
2	既設の安定器をそのまま使用する場合は、安定器が劣化していないか（照明器具の使用期間が3万時間を超えていないか）		
3	直管型 LED ランプの電圧、電流は、内蔵安定器の定格値（ランプ電流）以下であること		
4	直管型 LED ランプの電圧、電流は、ソケットの定格値（電圧、電流）以下であること		

上記事項を確認しました。

業 者 名 \_\_\_\_\_

住 所 \_\_\_\_\_

代表者氏名 \_\_\_\_\_ 印

電 話 番 号 \_\_\_\_\_

(注) 直管型 LED ランプの交換を行った場合は、施工業者が安全性の確認をし、地球温暖化防止設備導入助成金交付申請書兼工事完了届と一緒に提出してください。