

## 資料4 主要設備一覧

### (1) 主要設備

名称	所在地	仕様
浄化設備A	業平橋管理棟	沈砂層、処理水ポンプ他
循環ポンプ	業平橋管理棟前池	水中ポンプ 1台(80φ 3.7kw) 電磁弁 バルブ・配管
	魚つり場	水中ポンプ 2台(100φ 3.7kw) 電磁弁 バルブ・配管
塩素注入装置	分岐弁室	制御盤 1面 電磁弁 1か所 バルブ・配管 次亜塩素注入装置 1基(115Mℓ/min×MAX1.0MPa)
排水ポンプ	業平橋際	排水ポンプ 1台(80φ 3.7kw)、1台(40φ 0.75kw) バルブ・配管 次亜塩素注入装置
中継ポンプ	紅葉橋際	制御盤 1面 中継ポンプ 2台(200×150φ 22kw) 電動弁 1か所 バルブ・配管
排水ポンプ	法恩寺橋際	制御盤 1面 排水ポンプ 2台(50φ 0.75kw) バルブ・配管
	清平橋際	制御盤 1面 排水ポンプ 2台(150φ 5.5kw) バルブ・配管
	江東橋際	制御盤 1面 排水ポンプ 3台(80φ 2.2kw)、1台(65φ、1.5kw) バルブ・配管
放流ポンプ	撞木橋跡南	制御盤 1面 放流ポンプ 2台(300φ 22kw)
デッキ噴水	撞木橋跡南	制御盤 1面 噴水